



NOVA CGP-9-400A BUC  
A INSTAL·LAR PEL CLIENT  
+ CAIXA DE SECCIONAMENT  
SUBMINISTRAMENT  
EQUIPMENTS 50 kW

NOU CT PREFABRICAT AMB ACCÉS  
DIRECTE DES DE VIA PÚBLICA  
INSTAL·LACIÓ CEE L'S SF6 (7L+P)  
PREVIST EN SCE 9018643  
AMB TRAFQ DE 630 KVA.

NOVA CGP-9-630A  
A INSTAL·LAR PEL CLIENT  
SUBMINISTRAMENT 218 kW

NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA BT  
2(RV240AJ) 0,6/1KV  
A INSTAL·LAR PER VORERA

AVINGUDA MIQUEL MARTÍ I POL

**IMPORTS CONSIDERATS EN EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ:**  
Assessorament amb referència 9018643-TF, de 21 d'abril de 2010:  
135.050,12 € (100% del PEM)  
Assessorament amb referència 9018456-TF, de 21 d'abril de 2010:  
12.528,26 € (25% del PEM inclòs en l'assessorament, considerant  
que l'ordenació definitiva representa una quarta part  
dels treballs inclosos)  
\*A aquests imports se'ls dedueix el 19%, el qual s'aplica en el global  
de l'obra urbanitzadora.

XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ D'ACORD ALS ASSESSORAMENTS REBUTS  
PER PART DE LA COMPANYIA ENDESA, EN DATA 21 D'ABRIL DE 2010, AMB  
REFERÈNCIES 9018643-TF I 9018456-TF, ADAPTATS A L'ORDENACIÓ DEFINITIVA,  
I PENDENTS D'ACTUALITZACIÓ PER PART DE LA COMPANYIA

**PROPIETARIS  
PLA PARCIAL  
Núm. 5  
"PUIGNERÓ"**

**PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PPU Núm. 5 "PUIGNERÓ"**

XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ E:1/500

Roda de Ter July 2012 Ref. 090002 PU